

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7
für das Wärmenetz in Oppenau.

Betreiber: Stadt Oppenau

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag der Stadt Oppenau
dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

	MWh	Deckungs- anteil <i>DA</i>	Pflicht- anteil <i>PA</i>	Erfüllungs- grad <i>EG</i>
Wärmenetzeinspeisung gesamt	8.207			
aus sonstigen Wärmeerzeugern:		0%		
aus Biomassekesseln	8.062	98%	50%	196%
aus Heizölkesseln	145	2%		
insgesamt aus erneuerbaren Energien	8.062	98%		
Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG_{FW}</i>				196%

Die Anforderungen des § 44, GEG 2023 an die Fernwärme sind erfüllt?

JA

Datenbasis:

Von Januar 2020 bis Dezember 2022

gültig bis:

28.11.2033

ausgestellt am:

28.11.2023

Ausstellungsvermerk

Hüfingen, den 28.11.2023



M.Eng. Lukas Dannhardt
Zugelassener Gutachter nach FW609